

АО «НВФ «Грифон»
443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская/Венцека, д.39/61-63
Тел.: 8(846)3108122, e-mail: grifon-org@yandex.ru
ГАЗОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Оренбургская область, Курманевский район, Бобровские головные сооружения
Тел.: 8(35341)50076, e-mail: labgrif@mail.ru

ПРОТОКОЛ АНАЛИЗА № 344

Имя файла хроматограммы	ГЖУС с Бобровской ГКС
Метод	Меркаптанм met по ГОСТ Р 50802-95, ТУ 0272-003-00136219-2008
Дата анализа	12.04.2018 г.
Тип хроматографа	Цвет-800, зав. №15, 2006 г/в, сертификат о гос. поверке действ. до 22.06.2018г.
Заказчик	АО НВФ «Грифон» 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская/Венцека, д.39/61-63
Аттестат аккредитации	РА, RU 518094 от 26.11.2015г.
Оператор отобравший пробу	Прокудин
Лаборант	Солгалова
Рабочие детекторы	ПФД
Комментарий	
Шифр пробы:	Г-34 Параметры пробы: давление 0.59 МПа


Проба

	Дата отбора	12.04.2018г.	Время отбора	09:50
Место отбора	Бобровская ГКС, АКТ отбора проб № 11 от 12.04.2018г.			
Наименование				
ГЖУС (газожидкостная углеводородная смесь)				

Идентификация

Тип расчета	Внешний стандарт, Меркаптаны		
Объем пробы:	1мкл	Плотность:	0,573 г/см ³
№	Компонент	Время, мин	Массовая доля, ppm
1	сероводород	2,25	3676,2
2	метилмеркаптан	4,29	29,7
3	этилмеркаптан	7,21	230,3
	Итого:		3936,2

Лаборант

Начальник лаборатории
АО НВФ «Грифон»Заведующий ИХАЛ № 2
ПАО «Оренбургнефть»

Солгалова Ж.А.

Коровина С.Е.

Овчинникова В.В.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения газовой лаборатории АО «НВФ «Грифон»
Результат протокола относится только к пробе, подвергнутой аналитическому контролю в газовой лаборатории АО «НВФ «Грифон»