



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ООО "РН-БУЗУЛУКСКОЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"



Юридический адрес: 461040, Россия, Оренбургская обл., г.Бузулук, ул. Техническая, 10,
Тел.(35342) 39-601, факс 39-602, электронный адрес BGPP_Priemnaia@rosneft.ru
Адрес изготовителя: Россия, Оренбургская обл., Первомайский район, Зайкинский ГПП

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.АД82.В.00060, действительна до 24.04.2021г.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 866

Газ углеводородный сжиженный ГОСТ Р 52087-2018
Бутан технический (БТ)

ОКП Д2 19.20.31 ТН ВЭД ЕАЭС 2711139700

Партия № 866 Дата изготовления 13.10.2019
Цистерна № 76639624 Масса нетто, т _____
Объем нетто*, л _____

Отбор проб и испытания проведены ЦЗЛ ООО «РН-БГПП», аттестат аккредитации № RA.RU.21NB22 от 06.03.2018г.

Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР ЕАЭС 036/2016	Норма ГОСТ Р 52087-2018	Фактическое значение
1. Октановое число	Приложение В ГОСТ EN 589	не нормируется		90,70
2. Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана и этилена	ГОСТ 10679	не нормируется		менее 0,1
сумма пропана и пропилена		не нормируется		1,43
в том числе пропана		не нормируется		1,43
сумма бутанов и бутиленов, не менее в том числе:		не нормируется		60
изобутана		не нормируется		29,89
н-бутана		не нормируется		67,43
бутилена		не нормируется		0,03
сумма непредельных углеводородов		не нормируется		менее 0,1
3. Объемная доля жидкого остатка при плюс 20° С, %, не более	ГОСТ 52087 п.8.2	1,8	1,8	1,0
4. Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: плюс 45 °С, не более	ГОСТ 28656 п.2	1,6	1,6	0,42
минус 20° С		не нормируется		0
5. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более	ГОСТ 32918	0,013	0,013	0,003
в том числе сероводорода, %, не более		0,003	0,003	0,0002
6. Содержание свободной воды и щелочи	ГОСТ 52087 п.8.2	отсутствие	отсутствие	отсутствие
7. Интенсивность запаха, баллы, не менее	ГОСТ 22387.5	3	3	3
8. Плотность сжиженного газа при 15°С, кг/м³	ГОСТ 28656 п.1	не нормируется		577,22

*Объем нетто(литры) продукта рассчитан исходя из плотности при 15°С

Продукт соответствует требованиям ТР ЕАЭС 036/2016 "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива" в качестве топлива для коммунально-бытового и производственного потребления

Продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 52087-2018 для марки БТ

Газ одорирован

Дата выдачи паспорта качества № 866

13.10.2019

Паспорт качества сформирован на основе протокола испытания № 4060

Начальник смены

Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям стандарта и технического регламента в течение 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения.

Перепечатка и копирование данного паспорта качества без разрешения ООО "РН-Бузулукского ГПП" запрещены

Окончание паспорта качества № 866

