



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ООО "РН-БУЗУЛУКСКОЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"



Юридический адрес: 461040, Россия, Оренбургская обл., г.Бузулук, ул. Техническая, 10,
Тел.(35342) 39-601, факс 39-602, электронный адрес BGPP_Priemnaya@rosneft.ru

Адрес изготовителя: Россия, Оренбургская обл., Первомайский район, Зайкинский ГПП

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.АД82.В.00057, действительна до 24.04.2021г.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1245

Газ углеводородный сжиженный ГОСТ Р 52087-2018
Пропан технический (ПТ)

ОКП Д2 19.20.31 ТН ВЭД ЕАЭС 2711129400

Партия № 1245

Дата изготовления

13.10.2019

Цистерна № 76652924

Масса нетто, т

Объем нетто*, л

Отбор проб и испытания проведены ЦЗЛ ООО «РН-БГПП», аттестат аккредитации № RA.RU.21HB22 от 06.03.2018г.

Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР ЕАЭС 036/2016	Норма ГОСТ Р 52087-2018	Фактическое значение
1. Октановое число	Приложение В ГОСТ EN 589	не нормируется		95,40
2. Массовая доля компонентов,% сумма метана, этана и этилена	ГОСТ 10679	не нормируется		менее 0,1
сумма пропана и пропилена, не менее		не нормируется	75	98,89
в том числе пропилена		не нормируется		0,01
сумма бутанов и бутиленов		не нормируется		1,08
сумма непредельных углеводородов		не нормируется		менее 0,1
3. Объемная доля жидкого остатка при плюс 20° С, %, не более	ГОСТ 52087 п.8.2	1,8	0,7	менее 0,1
4. Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: плюс 45 °С, не более	ГОСТ 28656 п.2	1,6	1,6	1,43
минус 20° С, не менее		не нормируется	0,16	0,16
5. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более	ГОСТ 32918	0,013	0,013	0,002
в том числе сероводорода, %, не более		0,003	0,003	0,0002
6. Содержание свободной воды и щелочи	ГОСТ 52087 п.8.2	отсутствие	отсутствие	отсутствие
7. Интенсивность запаха, баллы, не менее	ГОСТ 22387.5	3	3	3
8. Плотность сжиженного газа при 15°С, кг/м ³	ГОСТ 28656 п.1	не нормируется		509,19

*Объем нетто(литры) продукта рассчитан исходя из плотности при 15°С

Продукт соответствует требованиям ТР ЕАЭС 036/2016 "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива" в качестве топлива для коммунально-бытового и производственного потребления.

Продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 52087-2018 для марки ПТ

Газ одорирован

Дата выдачи паспорта качества № 1245

Паспорт качества сформирован на основе протокола испытания №

13.10.2019

4059

Начальник смены

А.В. Шакалин

Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям стандарта и технического регламента в течение 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения

Перепечатка и копирование данного паспорта качества без разрешения ООО "РН-Бузулукского ГПП" запрещены

Окончание паспорта качества № 1245

